

"EMO" Celje
TOZD Tovarna kotlov
Glavnemu direktorju

ZADEVA: Poročilo o ogledu kotlarne "PIONIR" v
Bršlinu, Novo mesto

Na opozorilo direktorja splošnega sektorja sem dne 17.12.1981 pregledal adaptirano kotlarno v "Pionirju" v Bršljinu, Novo mesto. Kotlarna je pred kratkim montirana in sicer obnovljena z štirimi kotli tipa EMO AVP 350. Omenjeni kotli so opremljeni z odprševalniki in prisilno ventilacijo. Po pregledu ugotavljam:

1. V desetih letih izvajanja inšpekcije toplovodnih naprav na območju Dolenjske nisem imel prilike videti tako spakedrano kotlarno odnosno brez veze skup nametanih kotlov. Kvaliteta izdelave kotlov je pod mejo najslabšega obrtnika. Sama konstrukcija je monstruozna, brez veze z kakšnjo koli preizkušeno tehniko na tem področju. Izdelovalec kotlov ni poznal ne pravega kota, ne metra, vse izgleda delano "na oč". Pločevina izgleda, da je mišljena samo za reklamo. Montirana izolacija je "pripopana" kot za gledališče, automatika montirana na način iz slatkih risank o futurizmu.
2. Glede funkcije : kotli so predvideni za temperaturo do 110°C , pri normalnem kurjenju pa ne dajo od sebe več kot 40°C , pa če jih človek spodbuja in šlata kot razvajeno devico.
3. Diagona glavne napake: po mojem mnenju mislim, da kotli enostavno ne dobijo zrak, odnosno, da dovod zraka na samo kurišni sploh ni konstrukcijsko rešeno!
4. Minogrede pa izjavljam, da na splošno izkušnje z kotli EMO Celje na Dolenjskem so zelo slabe. Pri najmanjši nepažnji stalno spuščajo kondenz, pri temperaturi nad 90°C se začno trest in podobno.
5. Zaključek:

Če tovarna EMO Celje še misli prodajat kakršnekoli kotle na območju Dolenjske in Bele Krajine, naj se dejansko potrudi in uredi kotlarno "Pionirja" v najkrajšem času kakor se jasna, če ne drugače z sanacijo kotlarne z klasičnimi preizkušenimi TRIKA kotli.

S tovariškimi pozdravi !

Dostavljeno:
1. naslovu
2. DSSJ
(3) Projektiva

Izvedenec za strojne instala.
pri SOB Novo mesto
Tone Bratnik, Eng. str.